





发文拟稿纸

标题：关于印发《安全操作管理制度》的通知	
内容：安全操作管理制度	
会签：  12.1.2023   15/12	签发： 2023 年 12 月 1 日
核稿：刘泽东 年 月 日	发文时间： 2023 年 12 月 1 日
拟稿人：  2023 年 月 日	发文类型： 发文字号：领航物字「2023」 17 号
印发份数：1 份	附件 密级：
主送：各部门	抄送：

湖南领航教育投资有限公司文件

领航物字〔2023〕17号

关于印发《安全操作管理制度》的通知

公司各单位、各部门：

为了进一步提高公司各项安全生产管理水平，防止和减少安全事故发生，保障员工在生产中的生命财产安全，促进公司安全生产工作持续、稳定、健康发展，公司根据国家颁发的有关安全生产法律法规并结合公司实际，编制了《安全操作管理制度》。经公司研究决定，现将我公司《安全操作管理制度》印发给你们，望各部门认真贯彻执行。

附件 1：安全操作管理制度

湖南领航教育投资有限公司

人力资源行政事业部
2023年12月1日

主题词：安全操作管理制度

抄送：公司各部门

打印：董事办

2023年12月1日

安全操作管理制度

一、目的

明确安全作业要求，保障安全作业。

二、适用范围

郴州思科职教城安全作业管理。

三、职责

1. 物业管理部负责人负责对安全工作的监控。
2. 物业管理部负责人负责安全工作的检查和制定员工安全工作的考核制度。
3. 物业管理部技术人员负责按此规程执行。

四、管理制度

1. 电工安全作业

- 1.1、必须遵守《国家电力安全生产规程》，必须持证上岗。
- 1.2、在电气设备上工作，必须完成保证安全的组织措施和技术措施。
- 1.3、维修工工作前，应穿戴绝缘防护用品，仔细检查各种工具，保证使用的工具绝缘性能良好。
- 1.4、绝缘鞋不准裸足穿用。
- 1.5、在低压线路和设备上工作时，必须停电进行，同时在操作手柄上有“有人工作，禁止合闸”的标志牌，或者拆除熔断丝，以防止误合闸。
- 1.6、停、送电操作，必须按操作顺序进行。
- 1.7、如必须带电工作时，应遵守带电工作有关规定，采取可靠的安全措施，必须要有专人监护。
- 1.8、在危险的场所或者危险的情况下，严禁带电作业。

2. 电梯工安全作业

- 2.1、严禁在电梯轿箱内吸烟。
- 2.2、客梯因检修或保养需停机时，必须确认电梯轿箱内无乘客后，方可停机。
- 2.3、在保养、维修中必须注意工作的协调和配合。有人协同工作时，行机、停机都必须扬声，听到对方的答应后方可操作。

2.4、在轿厢做检修、保养工作时，除了判别故障和调试需要外，禁止快车。

2.5、下井底作业时，禁止闲厅（厅站留有人监视时例外），厅门口必须摆设告示牌，防止无关人员靠近。

2.6、在井底作业时，首先开亮井底灯，按下电梯安全掣，作业时必须佩戴安全帽。

2.7、进入井道、井底作业时间估计超过一小时者，必须严格执行井道、井底作业指令规定。

2.8、进出厅门或维修保养厅门时，只许用工具垫门脚，严禁挂门缆防止门缆放不正造成事故。

2.9、维修、保养工作完工时，必须认真清理现场，清点工具和物品，切忌遗留。

2.10、井道因工作需要进行动火作业时，必须遵守动火作业规定，指定专人操作和监视，事后清理火种，严防火灾事故发生。

2.11、严防水渗入电梯。如电梯有水渗入应立即停止使用，以免发生触电事故，并立即采取相应措施。

2.12、若发现楼层有渗水，轿箱在渗水楼层上方，应立即将电梯开到最高层，同时断开电梯电源，并设置告示牌。

2.13、维修、保养、正常停用等任何停梯应在一楼设置防护栏、挂告示牌。

2.14、电梯困人应急处理：监控中心值班人员用电梯三通电话或电话了解电梯故障停车的楼号和楼层、被困人数、人员情况，安慰被困人员，切勿惊慌，不要强行扒开电梯门，让被困人员待在电梯轿厢内等候营救，并随时利用电梯三通话或电话告知抢修进展，使其保持镇静，积极配合救援工作。

3. 高空安全作业

3.1、凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业临时的，均应执行本制度。

3.2、从事高空作业的工作，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏

病、癫痫症及其他不适宜高空作的人一律不准从事高空作业。

3.3、凡遇有下列情况之一者，应停止露天高空作业：闪电、打雷、暴雨；六级以上大风；钢管上雨水未干；高空作业可能发生危险的其他情况。

3.4、高空作业现场，应划出危险警戒禁区，设明显标志，严禁无关人员进入。

3.5、凡经常进行高空作业的工作，应配备安全带。高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，准在钢管上或脚手架上乱放工具。

3.6、登高作业前，应仔细检查登高工具和安全工具，如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架等，如有不符要求的应立即改进或拒绝登高作业。

3.7、所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，一律使用安全带。安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩子在高的地方，而人在较低处进行作业。

3.8、高空作业人员不准从高空往地面抛掷物件，也不准从地面往高空抛物件应使用绳索、高架车或吊车等传递物件。

3.9、特殊情况下，如果必须从高空往地面掷物件时，地面有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。

3.10、高空作业所用小型机具（如葫芦、千斤顶等应找适当位置放好，并用绳索、铁丝捆绑牢。

3.11、站在跳板上工作时，不应站在跳板端头。同一跳板上站立作业人员不能超过2人。

3.12、应尽量避免上、下层同时进行作业。如无法避免时，上下层之间必须设专用防护棚或其他隔离设施，上层不准堆放工具和物体。则，应保证工人不在同一垂直线的下方进行工作。

3.13、高空作业区沿口、洞孔处，应设置护栏和标志，以防失足踏空。

3.14、高空作业区的下方地面，严禁堆放脚手架、跳板或其他物。地面人员应禁止在高空作业区的正下方停留或通。

3.15、严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区睡觉。

3.16、全体员工要严格遵守安全操作规，强化安全意识。

五、相关文件、相关记录：无